

## 廁所 B 變更設計平剖面圖





變更設計對照表


| 項　目 | 原核准項目 | 變更設計申請項目 | 備　註 |
|---|---|---|---|
| 廁所 B<br>平 面 | 男廁<br>大便器 6 個<br>小便器 6 個<br>女廁<br>大便器 11 個<br>室內牆面與地坪<br>爲馬賽克面磚 | 男廁<br>大便器 4 個<br>小便器 6 個<br>女廁<br>大便器 7 個<br>除男廁室內牆面仍<br>爲馬賽克面磚外<br>男廁地坪與女廁牆<br>面與地坪皆更爲<br>15x15cm 面磚 | |
| 東向立面 | 原未設開窗通風 | 增設鋁百葉開窗 5 處 | |
| 南向立面 | 原男女廁<br>出入口相對 | 男女廁出入口擋牆 | |
| 西向立面 | 原未設開窗通風 | 增設鋁百葉通風<br>開窗 4 處 | |
| 北向立面 | 原男女廁<br>出入口相對 | 男女廁出入口擋牆<br>面材爲抿石子 | |





## 變更設計申請





南向立面變更比率爲
(2.25x2)㎡/47.2㎡=9.58%＜10% ……O.K.




北向立面變更比率爲
(2.25x2)㎡/47.2㎡ =9.58%＜10% ……O.K.




東向立面變更比率爲
(0.42x5)㎡/25.2㎡=8.3%＜10% ……O.K.




西向立面變更比率爲
(0.42x4)㎡/25.2㎡=6.6%＜10%……O.K.